DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4521DN0675
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG Solinger Straße 23-25, D-42857 Remscheid
Vertreiber ***distributor***	Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG Solinger Straße 23-25, D-42857 Remscheid
Produktart ***product category***	Rohrleitungsteile und Zubehör: Blasensetzgerät (4521)
Produktbezeichnung ***product description***	4 bar-Blasensetzgerät Typ A für MDS-Absperrblasen aus Naturkautschuk (NK)
Modell ***model***	360 500
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: 165029 K2024-2 vom 01.07.2024 (GWI) Baumusterprüfung: 165029T1/18198 vom 22.11.2022 (GWI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DVGW G 5620-2 (01.12.2016)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	22.11.2030 / 25-0436-GNV

70028-04-A-DE

03.11.2025 Stö A-1/2 i.A. W. Z.
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Gasart *gas category*	Bemerkungen *remarks*
Brenngase der 2. Gasfamilie	

Typ *type*	Technische Daten *technical data*	Bemerkungen *remarks*
360 500	Nennweite: Di = 70...215 mm Typ: A	für MDS-Blasen gemäß DVGW G 5621-3 (VP)

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. *registration no.*	Bauteil (Produktart) *component*	Modell/Typ *model/type*	Hersteller *manufacturer*
NG-5112AQ1255	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	P 518/P 518	SEMPERIT Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.
NG-5123AN0418	Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern	KLINGERSIL® C-4430/KLINGERSIL® C-4430	Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG
NG-5146AR0619	Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten	LOCTITE® 638/LOCTITE® 638	Henkel AG & Co. KGaA
NG-4312BN0021	Absperrarmatur <= MOP 5	LONDON; 060/066/067/266/267	ITAP S.p.A.
NG-5162BO0174	Schmierstoff für Gasgeräte	Berulub Sihaf 2/Berulub Sihaf 2	CARL BECHEM GMBH
NG-5162BP5588	Schmierstoff für Gasgeräte	NONTROP RB 3 DIN E/NONTROP RB 3 DIN E	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
NG-5146BR5770	Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten	WEICONLOCK® AN 306-20/WEICONLOCK® AN 306-20	WEICON GmbH & Co. KG
NG-5112BT0649	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	N7109/N7109	ULMAN Dichtungstechnik GmbH
NG-5112CN0143	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	NB 702822/NB 702822	Freudenberg Industrial Services GmbH
NG-5112CP0078	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	N7145/N7145	ULMAN Dichtungstechnik GmbH
DG-4520DN0674	Setzblase	MDS 4 D.../360 513	Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG
DG-4520DN0674	Setzblase	MDS 4 D.../360 514	Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG
DG-4520DN0674	Setzblase	MDS 4 D.../360 516	Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG
DG-4520DN0674	Setzblase	MDS 4 D.../360 518	Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Maximaler Sperrdruck: 4 bar
Die Blasnsetzgeräte/Absperrblasen sind geeignet für Gasleitungen aus Stahl und PE.

DVGW CERT